



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ



ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρ. Φακ.: 4.2.16.81, 2.10.1.20.1.1

Αρ. Τηλ.: 22405667

Αρ. Φαξ: 22663788

22 Ιανουαρίου 2020,

**Με διπλοσυστημένη επιστολή και
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο**

Πίνακας Αποδεκτών,

Κύριοι,

**Οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών
Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης)
Κανονισμοί του 2018 (Κ.Δ.Π. 227/2018)**

Μετρήσεις συγκέντρωσης μονοξειδίου του άνθρακα (CO)

Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:


1. Στις 27.7.2018 δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Περιορισμός των Εκπομπών Ορισμένων Ρύπων στην Ατμόσφαιρα από Μεσαίου Μεγέθους Εγκαταστάσεις Καύσης) Κανονισμοί του 2018 (Κ.Δ.Π. 227/2018), με τους οποίους η Κυπριακή νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων στην ατμόσφαιρα από μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης.
2. Σκοπός των Κανονισμών είναι ο έλεγχος των αερίων εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO₂), οξειδίων του αζώτου (NO_x) και σκόνης στην ατμόσφαιρα από τις εγκαταστάσεις καύσης με θερμική ισχύ μεταξύ 1MW και 50 MW (μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης) ανεξάρτητα από το είδος του χρησιμοποιούμενου καυσίμου, με στόχο τη μείωση των πιθανών κινδύνων που αυτές ενέχουν για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Με τους Κανονισμούς, επιπρόσθeta, θεσπίζονται κανόνες για την παρακολούθηση των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα (CO).
3. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 11(3) των πιο πάνω Κανονισμών, η αρμόδια Αρχή (Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) είναι υποχρεωμένη να υποβάλει έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έως την 1.1.2021, η οποία να περιέχει εκτίμηση των συνολικών ετήσιων εκπομπών CO και τυχόν διαθέσιμες πληροφορίες για τη συγκέντρωση εκπομπών CO από μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης, ανά είδος καυσίμων και κατηγορία δυναμικότητας.
4. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος III των πιο πάνω Κανονισμών, οι φορείς εκμετάλλευσης μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων καύσης πρέπει με την έναρξη

λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων, να διενεργούν μετρήσεις συγκέντρωσης CO. Οι υπό αναφορά μετρήσεις πρέπει να γίνουν από διαπιστευμένο φορέα με βάση το πρότυπο CYS EN 17025:2017 στο πεδίο διαπίστευσης του οποίου να περιλαμβάνονται οι μετρήσεις συγκέντρωσης CO, όπως καθορίζονται στο πρότυπο EN 15058:2017 (Determination of the mass concentration of carbon monoxide (CO) – Reference method: Non-dispersive infrared spectroscopy).

5. Με βάση τα πιο πάνω, παρακαλώ όπως προχωρήσετε το συντομότερο στη διενέργεια μετρήσεων συγκέντρωσης CO στα φουγάρα όλων των μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεων καύσης, οι οποίες λειτουργούν στις εγκαταστάσεις σας. Τα αποτελέσματα των εν λόγω μετρήσεων πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, **όχι αργότερα από τις 30.4.2020.**
6. Σε περίπτωση μη υποβολής των πιο πάνω αποτελεσμάτων μετρήσεων CO εντός του προαναφερθέντος χρονικού πλαισίου, θα υποχρεωθώ, με βάση τις πρόνοιες των περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμων του 2002 έως 2018, να εισηγηθώ τη λήψη ποινικών μέτρων εναντίον σας χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς Επιθεώρησης Εργασίας κ. Μ. Χατζηπέτρου στο τηλ. 22405667, ηλ. ταχ. mhadjipetrou@dli.mlsi.gov.cy και Γ. Γεωργίου στο τηλ. 22405636, ηλ. ταχ. ggeorgiou@dli.mlsi.gov.cy.

Με εκτίμηση,



(Αναστάσιος Γιαννάκη)
Διευθυντής

- Κοιν.: - Γενικό Διευθυντή
ΟΕΒ
info@oeb.org.cy
- Γενικό Γραμματέα
ΚΕΒΕ
andand@ccci.org.cy
- Γενικό Γραμματέα
ΠΟΒΕΚ
povekcy@cytanet.com.cy
- Γενικό Γραμματέα
ΠΑΣΥΞΕ
cha@cypriusassociation.org
- Πρόεδρο
ΣΤΕΚ
info@acte.com.cy
- Πρόεδρο
ΕΤΕΚ
cyprus@etek.org.cy